



Titre du document	THP_Données Environnementales 2025
Résumé	Indicateurs environnementaux des DataCenters Telehouse Paris
Propriétaire	Telehouse_Département ISO Compliance

Données Environnementales 2025 DataCenters Telehouse Paris				
	Voltaire - TH2	Magny 1 - TH3	Magny 2 - TH3 P1	Magny 2 - TH3 P2 (juillet à décembre 2025)
Moyenne PUE	1,8	1,5	1,4	1,5
ISO 50001	Oui	Oui	Oui	Oui
Code européen de conduite des DataCentres - Participant & Endorser	Oui	Oui	Oui	Oui

Rév.	Date	Description de la révision	Agréé par
1.0	2026	Création	ISO Compliance